

GLYSANTIN G48 防冻液

成品质量测试证明

产品名称 (PRODUCTION NAME) :	GLYSANTIN G48 防冻液
检测仪器: 电位滴定仪、水分仪 (容量法)、密度-折光仪、调节式万用电炉	

序号 (No)	特性 (Specified characteristic)	测试方法 (Test method)	标准值 (Specified values)	测试结果 (Test result)
1	外观(Appearance)	目测 (visual)	蓝绿色, 清澈 (blue green, clear)	蓝绿色, 清澈
2	pH 值, 原液 (pH value)	ASTMD1287	7.1-7.3	7.10
3	10 毫升样品残余碱性, ml HCL 0.1mol/L (Reserver alkalinity of 10ml, ml HCL 0.1mol/L)	ASTMD1121	13.0-15.0	14.96
4	含水量,% (Water content, %)	DIN51777	≤3.5	2.95
5	密度 20°C, g/cm ³ (Density at 20°C)	DIN51757	1.121-1.123	1.1221
6	20°C折光率 (Refractive index at20°C)	DIN 51 423 Part2	1.432-1.434	1.4327
7	沸点 (°C) (Boiling point)	ASTMD1120	≥165	176

说明: 测试结果为生产批号: 20210904, 生产日期: 2021.9.23 的成品质量测试证明, 仅供参考。不同批次产品成品质量测试证明随货提供。